



РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА КУЧЕВО

Општинска управа Кучево

Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду

Број предмета:ROP-KUC-38768-CPI-4/2022

Заводни број: 351-140/2022-03

Датум: 11.05.2022. године

Кучево

Општинска управа Кучево-Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду поступајући по захтеву Макуљевић Босанке из Српца за издавање решења о грађевинској дозволи, на основу члана 135. Закона о планирању и изградњи ("Сл.гл. РС", бр. 72/09, 81/09, 64/10, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21), чланова 16. и 17. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", бр. 68/19) доноси

## РЕШЕЊЕ

**ОДБАЦУЈЕ СЕ** захтев за издавање решења о грађевинској дозволи број предмета: ROP-KUC-38768-CPI-4/2022, заводни бр. 351-140/2022-03 од 05.05.2022.године, који је поднела Макуљевић Босанка из Српца за изградњу стамбеног објекта на КП.бр. 1643 КО Српце, као непотпун.

## ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Макуљевић Босанка из Српца је дана 05.05.2022. године поднела захтев за издавање решења о грађевинској дозволи за изградњу стамбеног објекта на КП.бр. 1643 КО Српце.

Приликом провере испуњености услова прописаних чланом 8ђ Закона о планирању и изградњи ("Сл.гл. РС", бр. 72/09, 81/09, 64/10, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21) и члановима 16. и 17. Правилника о спровођењу

обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", бр. 68/19) овај орган је утврдио да нису испуњени сви прописани услови.

Пројекат за грађевинску дозволу бр. 37-3/21 од 26.04.2022. године који је израдио Биро „ДРЕНОВАЦ“ Крушевац, предузетник Никола Дреновац, одговорног пројектанта Анђелић Ивана дипл.инж.арх. нису израђени у складу са измењеним локацијским условима бр. 353-19/22-03 од 21.04.2022. године по питању коте пода најниже просторије у објекту у односу на коту стогодишње воде.

Наведеним Пројектом за грађевинску дозволу је приказана кота пода најниже просторије која је испод коте стогодишње воде односно испод коте 166,10 мнм добијена израдом хидролошко-хидрауличке студије Српачке реке и која је наведена у водним условима ЈП „Србијаводе“ Београд бр. 10137/5 од 22.11.2021. године.

Поступајући по члану 18. став 1. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", бр. 68/19) а на основу свега наведеног донето је решење као у диспозитиву.

Ако подносилац захтева у року од 30 дана од дана објављивања решења на интернет страници надлежног органа, поднесе нов, усаглашен, захтев и отклони све недостатке, не доставља се документација поднета уз захтев који је одбачен, нити поново плаћа административне таксе и накнаду наведене у члану 16. став 2. тачка 3) овог правилника.

Подносилац захтева може само једном искористити право на подношење усаглашеног захтева без обавезе достављања документације поднете уз захтев који је одбачен и поновног плаћања административне таксе, односно накнаде и .накнаде за централну евиденцију.

**ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:** Против овог Решења може се изјавити жалба Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Београд, преко надлежног органа, у року од осам дана од дана достављања.

Решење доставити: -подносиоцу захтева  
-надлежној инспекцији  
-архиви СО Кучево

Саветник

Мирјана Станковић Стојановић